

社團法人屏東縣建築師公會
建築物室內裝修設計圖說自主檢查簽證／審查紀錄表

年 月 日 (第一頁)

申請場所地址：		掛號編號：	
自主檢查簽證項目	設計人員簽證：	簽章	審查紀錄
(一) 書件及權利證明文件審查			
符號說明：(V) 符合、不符合 (V) 是、否 (／) 免審		設計人	審查人
1. 是否符合"建築物室內裝修管理辦法"第二條，適用範圍。		()	是()否()
2. 申請書(E1-2)	所有填寫資料與所附證件是否相符	()	是()否()
	相關人是否簽章	()	是()否()
3. 委託書	委託人是否蓋章	()	是()否()
4. 建築師為設計人 (附建築師開業證書影本)	是否加蓋與正本相符戳記並蓋章	()	是()否()
5. 室內裝修業及專業設計人 (附室內裝修業登記證及專業設計技術人員登記證)	是否加蓋與正本相符戳記並蓋章	()	是()否()
	室內裝修業應檢附所屬地方公會當年度會員證	()	是()否()
	室內裝修業應檢附國土署查詢專業技術設計人員登錄資料	()	是()否()
6. 建築物室內裝修簽證表(E1-5)	登記證有效日期是否過期	()	是()否()
	抽查記錄欄位是否註明『符合』字樣	()	是()否()
7. 建築物使用權同意書	申請人為所有權人免附同意證明文件	()	是()否()
	申請人非為所有權人檢附同意證明文件	()	是()否()
8. 建築物使用執照影本	是否加蓋與正本相符戳記並蓋章	()	是()否()
9. 建築物室內裝修切結書	是否簽章	()	是()否()
10. 建築物變使一階書圖影本	變更使用執照併案辦理室內裝修者應檢附	()	是()否()
11. 建物所有權狀影本或建物登記簿謄本	是否加蓋與正本相符戳記並蓋章 (建物登記謄本有效期限三個月內)	()	是()否()
12. 原建物竣工圖影本／當次建物變更使用核准圖影本或副本／前次室內裝修圖影本或副本	是否加蓋與正本相符戳記並蓋章	()	是()否()
	如有使照號碼而無竣工圖出具證明公文屬實者得由開業建築師檢附簽證符合規定之現況圖替代	()	是()否()
13. 綠建築檢討報告書 (非供公眾使用者免)	綠建材使用率>60%	()	是()否()
	綠建材使用率圖說與報告書表格數值相符	()	是()否()
14. 拆除物有無含石綿報告書(E1-9)	無拆除或 95.12.31 後取得建造執照者免付並於 E1-5 表中註明	()	是()否()
	專業設計人員是否簽章並勾選有無。如應辦理石綿成分證明者之檢驗文件是否檢附	()	是()否()
15. 建築物用途分類是否為 A、B 類用途項目	AB 類於備註欄註明『竣工申請室裝合格證時用電設備有變更者需檢附電機技師簽證及合格電器承裝業承裝施作之證明文件』字樣	()	是()否()

(二) 圖說審查			
1.索引表	圖名、圖號、張號與各圖勾稽一致	()	符合() 不符()
2.申請範圍與面積計算圖	非整層為申請範圍者應以有效防火區劃範圍劃分辦理	()	符合() 不符()
	需檢附申請範圍面積計算圖及計算式	()	符合() 不符()
3.裝修材料表	每樣裝修材料標示耐燃級數或防火時效及面積並符合技術規則第 88 條內相關規定	()	符合() 不符()
	分棟分層分位置(天花板/隔間)表示耐燃級數或防火時效	()	符合() 不符()
4.位置圖	標示申請位置並註明地址、樓層、戶號	()	符合() 不符()
5.門窗圖(新設部分)	標示尺寸、材料性能等並依技術規則第 86 條相關規定檢討	()	符合() 不符()
5.現況圖 (檢附原竣工圖或變使核准圖者免)	應載明防火避難設施防火區劃及主要構造等	()	符合() 不符()
6.裝修平面圖 ($S \geq 1/100$ ，但基地規模較大者得調整為 $S \geq 1/200$)	申請範圍是否在合法房屋範圍內	()	符合() 不符()
	各分間牆、隔間牆之材料、尺寸、防火耐燃性能及空間名稱	()	符合() 不符()
	剖面線及詳圖指標索引	()	符合() 不符()
	無妨害或破壞原防火區劃、原防火避難設施(有則需變使)	()	符合() 不符()
	分間牆變動重新檢討步行(技規 93)、重複步行距離(技規 95)	()	符合() 不符()
	走廊(道)寬度標示	()	符合() 不符()
	分間牆變更、增加或減少應經開業建築師簽證負責		
	標示違建(變更使用核准圖有載明者，無者免)	()	符合() 不符()
7.天花板裝修平面圖 ($S \geq 1/100$)	天花板材料並符合耐燃規定	()	符合() 不符()
	天花板高度且 $> 210\text{cm}$ (教室 $> 300\text{cm}$)	()	符合() 不符()
	燈具位置、型式並註明為『非高耗能燈具』	()	符合() 不符()
8.綠建材計算圖	綠建材使用率 $> 60\%$ (標準值)	()	符合() 不符()
	綠建材計算式與圖說尺寸相符		
8.裝修立剖面圖 ($S \geq 1/100$)	裝修材料耐燃等級及防火時效	()	符合() 不符()
	固著於分間牆側之家俱櫥櫃於相關圖面註明『固定式未兼作隔屏使用非屬室內裝修管理範圍』字樣	()	符合() 不符()
9.裝修詳細圖 ($S \geq 1/30$)	裝修材料耐燃等級及防火時效	()	符合() 不符()
	裝修各部份之尺寸、構造及材料	()	符合() 不符()
備註：本圖說相關法令由建築師或專業設計技術人員依法簽證負責。			
(三) 審查結果 ☐ 核准 ☐ 退件			
應補足事項 (不符合時一次列舉以供補正)			
		審查建築師簽名 _____ _____	